



Alerta HSE

A M B I E N T E

Actividad

Despacho de crudo desde tanques de almacenamiento a unidades de bombeo.

¿Qué sucedió?

Durante la transferencia de crudo desde tanques de Fase 1 a unidades booster de Fase 2 se presenta un cambio en el régimen de flujo al realizar cambio de tanque quedando sin succión las bombas booster.



¿Qué ocasionó?

Parada súbita del sistema de bombeo y sobre presión en el cabezal de pre-filtración de bombas booster de Fase 2 liberando crudo al exterior en área confinada dentro de las instalaciones de la estación.

ALERTA
No 80

CUÁNDO: AGOSTO 20 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: AGOSTO 28 DE 2017

Precauciones



Asegurar que las dispositivos de alivio de presión se encuentran instalados y calibrados a los niveles requeridos.



Monitorear continuamente el comportamiento de los sistemas y variables de control para minimizar eventos.



Asegurar la Gestión del manejo del cambio en los procedimientos operacionales bajo las tareas calificadas.



Aplicar oportunamente los procedimientos ante Condiciones de Operación Anormal (AOC) para mitigar emergencias.



OCENSA