

Alerta No.
17

**Julio 22
2024**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Julio 11 de 2024
Estación:
Coveñas



ACTIVIDAD

Corte de chatarra con equipo oxicorte



¿QUÉ OCASIONÓ?

Casi Accidente: Incendio contenido en el separador CPS.



PRECAUCIONES:



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante las actividades de retiro de la chatarra almacenada en el lote INAR Coveñas, al momento de realizar el corte de la estructura externa del separador CPS en desuso, se presenta incendio producto de las chispas que ingresaron a los filtros internos con trazas de hidrocarburos. El incendio generado quedó contenido en la estructura del separador CPS por lo que no genera afectación a las personas, propiedad y medio ambiente.



- Antes de realizar actividades de corte en los activos desincorporados realice limpieza y asegure la no presencia de material inflamable o combustible en su interior.
- Realice mediciones de atmosferas para asegurar de que no exista una atmosfera combustible al interior del activo.
- Establezca procedimientos claros para la aplicación de oxicorte y defina en qué condiciones no se puede ejecutar o continuar con la actividad.

REGLAS **PARA LA VIDA**



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

